

CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO

PRODUCT CERTIFICATION



LICENZIATARIO

LICENSEE

SOCCLA SAS

365, rue du Lieutenant Putier
71530 Virey-Le-Grand
France

PRODOTTO

PRODUCT

DISCONNETTORE CONTROLLABILE CON ZONA A PRESSIONE RIDOTTA – FAMIGLIA B – TIPO A

Controllable backflow preventer with reduced pressure zone - Family B -
Type A

CERTIFICATO N°

LICENSE NUMBER

01-SOC-BFP-D

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

REFERENCE DOCUMENTS

- UNI EN 12729:2003
- UNI EN 1717:2002
- SIET 01588ST10 rev.2

Denominazione <i>Designation</i>	Tipo di attacco <i>Connection type</i>	Finitura superficiale <i>Surface finish</i>	Materiale <i>Body material</i>	Dimensione <i>Nominal size</i>
BA4760 3486	Flangiato <i>Flanged</i>	Rivestimento epossidico <i>Epoxy coating</i>	Ghisa <i>Cast iron</i>	DN65
BA4760 3097				DN80
BA4760 3098				DN100
BA4760 3400				DN150
BA4760 3401				DN200
BA4760 3402				DN250

PRIMA EMISSIONE:

FIRST ISSUE:

31/05/2010

EMISSIONE CORRENTE:

CURRENT ISSUE:

31/05/2022

SCADENZA:

EXPIRING DATE:

30/05/2026

CONDIZIONI DI VALIDITÀ

LICENSE VALIDITY

Il diritto di utilizzo del marchio UNI è condizionato al rispetto dei documenti di riferimento. SIET regolarmente verifica il prodotto ed il Sistema Qualità implementato dal produttore al fine di assicurare il rispetto dei documenti di riferimento. I certificati sospesi o ritirati sono disponibili sul sito web SIET: www.siet.it

The right of use of the UNI mark is conditioned by the respect of the reference documents. SIET regularly tests the product and verifies the Quality System implemented by the manufacturer in order to assure the respect of the reference documents. The suspended or withdrawn certificates are available on SIET web site: www.siet.it



PRD N° 0109 B

AMMINISTRATORE DELEGATO

CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Alfredo Luce