

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé

Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

Coordonnées du demandeur d'ACS / Contact details of the ACS owner :

WATTS INDUSTRIES France

100, route nationale

80132 HAUTVILLERS-OUVILLE

Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :

Limiteur de température / Tempering valve 29111N RLT N170M3 3/4" - 32 à 82°C

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference :

18 ACC LY 435

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 : du 10 Juillet au 02 Août 2018

Tests date (according to the standard XP P 41-280) : from July 10 to August 2, 2018

Commentaires / Comments : les résultats des essais sont conformes aux exigences de la circulaire DGS/SD7A N°571 du 25 Novembre 2002. The results are in accordance with the requirements of the circular DGS/SD7A N°571 dated November 25, 2002

Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :

Limiteurs de température / Tempering valves

Références / References (9 references) :

29111N	RLT N170M3 3/4" - 32 à 82°C
29112N	RLT N170M3 1" - 32 à 82°C
29112NW	RLT N170M3 1" - BT
29113N	RLT N170M3 1" 1/4 - 32 à 82°C
29113NW	RLT N170M3 1" 1/4 - BT
29114N	RLT N170M3 1" 1/2 - 32 à 82°C
29114W	RLT N170M3 1" 1/2 - BT
29115N	RLT N170M3 2" - 32 à 82°C
29115W	RLT N170M3 2" - BT

Attestation délivrée par / Certificate issued by :

Christelle AUTUGELLE
Responsable MCDE
CARSO - L.S.E.H.L.

Signature :

Date de délivrance / Date of issue : 09 Août 2018

Date d'expiration / Expiry date : 09 Août 2023

Commentaires / Comments : Renouvellement / Renewal 13 ACC NY 008