

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 1498

Utstedt: 24.03.2010  
Korrigert: 22.06.2021  
Gyldig til: 01.04.2025  
forutsatt publisert på  
[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## Watts/Socla tilbakeslagsventiler, type BA BM

er i samsvar med kravene i

- › EN 12729
- › DVGW W 270 (\*)
- › KTW Guideline (\*)



### Innehaver

Socla SAS  
A division of Watts Industries Europe  
365 rue du Lieutenant Putier  
71530 Virey-le Grand  
Frankrike

### Produsent

Socla SAS  
A division of Watts Industries Europe  
365 rue du Lieutenant Putier  
71530 Virey-le Grand  
Frankrike

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

Watts/Socla tilbakeslagsventil i avsinkningsbestandig mesing, type BA BM, familie B – type A.

Følgende modeller inngår:

- BA BM015, dimensjon 15 mm (½")
- BA BM020, dimensjon 20 mm (¾")
- BA BM025, dimensjon 25 mm (1")
- BA BM032, dimensjon 32 mm (1 ¼")
- BA BM040, dimensjon 40 mm (1 ½")
- BA BM050, dimensjon 50 mm (2")

### Funksjonskrav i TEK

#### Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

#### Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for utlekking til drikkevann etter KTW Guideline.

#### Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.



Anne-Jorunn Enstad  
Sertifiseringsleder

