



## ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60110.0053.2023

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: Zawory zwrotne (wkładki zaworowe) typ RV -CO, -IN, -IO, -WM, -WI, -CS, -FW, -FK, -FI, -FO, -EB

Zawierający / containing: stal nierdzewną, POM, NBR

Przeznaczony do / destined: montażu w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wody basenowej, ciepłej wody, centralnego ogrzewania oraz w instalacjach wody technologicznej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych wyrobów/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters of the products.

Wytwórca / producer:

SOCLA S.A.S  
71530 365, rue du Lieutenant Putier  
Virey Le Grand, Francja

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

WATTS INDUSTRIES POLSKA Sp. z o.o.  
05-500 Piaseczno  
ul. Puławska 40A



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2026.03.22 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2026.03.22 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 22 marca 2023

The date of issue of the certificate: 22th March 2023

Kierownik  
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego  
Środowiska

*z p. Marią Sołk*  
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB